

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

Telefony:

- informacja o numerach

 wewnętrznych /62/ 767-76-10

- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10

- fax. /62/ 767-76-42

- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43

- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6

62-800 Kalisz

www.psse-kalisz.pl

oryginał/kopia

ON.HK.420.12.2017

URZĄD GMINY BRZEZINY
Referat Organizacyjny

data wpływu 11. 01. 2018

nr z rejestru przesylek wpływających 114/2017
liczba załączników

Kalisz, dn. 10 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Brzeziny (ePUAP)

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Brzeziny, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1. sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, w ramach kontroli wewnętrznej:
 - realizowanych według ustalonego na 2017 r. harmonogramu (pobrane w dniu 27 listopada 2017 r.):
495702/17/POZ, 81/11/17/K/198/W, 81/11/17/K/199/W, 81/11/17/K/200/W,
81/11/17/K/201/W, 81/11/17/K/202/W, 81/11/17/K/203/W,
 - po wystąpieniu okoliczności, które spowodowały pogorszenie jakości wody (pobrane w dniu 4 grudnia 2017 r. oraz 20 grudnia 2017 r.):
07/12/17/L/015/W, 07/12/17/L/016/W, 07/12/17/L/017/W, 07/12/17/L/018/W,
07/12/17/L/019/W, 07/12/17/L/020/W, 60/12/17/L/127/W, 60/12/17/L/128/W,
60/12/17/L/129/W, 60/12/17/L/130/W, 60/12/17/L/132/W, 60/12/17/L/131/W,
 - w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (próbka pobrana 25.04.2017 r.):
SB/91675/09/2017 z dnia 28.09.2017 r.,
2. analizy podejmowanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. działań naprawczych,
3. prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:

- weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
- analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.,
- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2017, udokumentowanych następującymi sprawozdaniami (pobranymi w dniu 6 czerwca 2017 r.):
HKL/N-948/2017, HKL/N-949/2017, HKL/N-950/2017, HKL/N-951/2017,
HKL/N-1001/2017, N/1454/2017,
- wykonanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego, po wystąpieniu znacznych przekroczeń wartości liczby bakterii grupy coli, przez pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, udokumentowanych następującymi sprawozdaniami (pobranymi w dniu 12 grudnia 2017 r. oraz 27 grudnia 2017 r.):
HKL/N-2320/2017, HKL/N-2321/2017, HKL/N-2322/2017, HKL/N-2323/2017,
HKL/N-2324/2017, HKL/N-2325/2017, HKL/N-2331/2017, HKL/N-2332/2017,
HKL/N-2333/2017, HKL/N-2334/2017,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Brzeziny, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. prawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W wyniku badań wody, o których mowa wyżej, prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu państwowego, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru liczby bakterii grupy coli. Wartość przekroczeń ww. parametru stwarzała realne zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody, w związku z tym wprowadzono ograniczenia dotyczące jej spożycia oraz sposobu użytkowania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wydał dnia 15 grudnia 2017 r. komunikat dotyczący zaleceń względem stosowania wody z wodociągu Brzeziny. Zakład Obsługi Komunalnej w Brzeziny Sp. z o.o. poinformował mieszkańców w formie kurendy w dniu 28 listopada 2017 r. oraz 26 grudnia 2017 r. o występujących problemach z jakością wody dla miejscowości Brzeziny, Jagodziniec, Aleksandria, Wrząca oraz Zajączki. Przeprowadzone działania naprawcze a także ponowna analiza laboratoryjna, wykazały redukcję przekroczonego parametru. Działania naprawcze podejmowane przez Zakład Obsługi Komunalnej w Brzeziny Sp. z o.o. polegały na optymalizacji procesu uzdatniania i dystrybucji wody.

p. o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
Anna Napierała

Do wiadomości:

1. Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.,
ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny.

Podpis jest
prawidłowy!
Dokument
pobrano z
Adres URL:
PISL...
Data: 2018.01.10
14:31:24 CET